

HOSPICES CIVILS DE LYON

EXTRAIT DU DOSSIER DE PROGRAMMATION DU NOUVEAU BATIMENT D'HEBERGEMENT DE 4 UNITES DE 20 LITS

III.5.8.4. Appel malade

L'installation correspondra à une extension du système existant (sans phonie).
L'installation sera du type adressable à BUS avec liaison entre niveaux, évolutif sans changement de câblage, programmé par unité de soins.

Ce système permettra :

- aux patients de signaler un appel par action sur une poire, allumage de hublot fixe en circulation et déclenchement du voyant et du ronfleur au poste infirmier de l'unité de soins
- au personnel médical d'afficher sa présence dans la chambre et de demander éventuellement de l'aide

Les équipements seront placés dans :

- les chambres (poire + boîtier intégré à la gaine tête de lit et accessible par une trappe),
- les cabinets de toilettes (tirettes d'appel (WC et douche) et voyant de tranquillisation),
- les douches pour les PMR
- les circulations (voyants de signalisation),
- le poste infirmier (pupitre de signalisation, terminal de communication permettant le dialogue avec les chambres)
- le poste de préparation de soins (tableau de renvoi)
- l'espace détente du personnel (tableau de renvoi)
- l'espace d'attente

Les centrales et les alimentations (boîtier, relai, etc.) ne devront en aucun cas se trouver dans des plénums et devront être accessibles depuis l'extérieur de la chambre.