



## SUJET

La commission de sécurité périodique du bâtiment 25 de votre hôpital, l'Hôpital Claude Bernard, (ERP type U de 4eme catégorie) va se tenir le mois prochain.

Une réunion de préparation est prévue dans 3h.

Votre direction vous a demandé de faire le bilan technique, économique et règlementaire en vous appuyant sur les documents en votre possession.

1. Identifiez les installations concernées et les prestations de vérifications et contrôles attendues
2. Confirmez que l'ensemble des rapports sont à disposition
3. Analysez chaque rapport pour en extraire le bilan technique
4. Indiquez l'état d'avancement des levées de non-conformités
5. Pour une non-conformité, la société SIEMENS propose le devis en annexe 10, analysez la validité du devis et rappelez les processus d'engagement et de suivi de commande.
6. Concluez sur l'état général de conformité du bâtiment

*Nota : Les éclairages de sécurité, extincteurs, RIA, extinctions automatiques, fluides médicaux, déversoirs ponctuels et rideaux d'eau ne font pas partie de votre périmètre et ne seront pas étudiés dans ce rapport.*

### **Dossier documentaire joint de 15 pages:**

**Annexe 1** : Liste des vérifications techniques attendues pour un ERP de type U 4eme catégorie (*page 1*)

**Annexe 2** : Liste des équipements localisés dans le bâtiment 25, issus de la GMAO (*page 2*)

**Annexe 3** : Rapport de Vérification Règlementaire en Exploitation (RVRE) des installations électriques dans le cadre du règlement de sécurité des ERP (*page 3 et 4*)

**Annexe 4** : Rapport de Vérification Règlementaire en Exploitation (RVRE) des installations électriques dans le cadre du Code Du Travail (CdT) (*pages 5 et 6*)

**Annexe 5** : Rapport de Vérification Règlementaire en Exploitation (RVRE) pour les systèmes de sécurité incendie dans les ERP (*pages 7 et 8*)

**Annexe 6** : Rapport de maintenance Sécurité Incendie (*page 9*)

**Annexe 7** : Rapport de Vérification Règlementaire en exploitation d'un ascenseur dans le cadre d'un ERP (*page 10 et 11*)

**Annexe 8** : Rapport de maintenance ascenseur (*page 12*)

**Annexe 9** : Bordereaux à prix unitaire du contrat de maintenance et travaux Système de sécurité incendie (*page 13*)

**Annexe 10** : Devis de l'entreprise SIEMENS (*page 14*)

**Annexe 11** : Listes des interventions issues de la GMAO (*page 15*)